

PREdistribuce, a. s.**150 00 Praha 5, Svornosti 3199/19a**Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158

IČ: 27376516, DIČ: CZ27376516

bankovní spojení: 17551853/0300

ENGIE Services a.s.**Lhotecká 793/3****143 00 Praha 12 - Kamýk**Váš dopis značky/ze dne
23.03.2017Naše značka
300041788_038_17Vyřizuje/telefon
Šikl/267052639V Praze dne
07.04.2017**Praha 6, Dejvice, Technická 1905/5, VŠCHT, rekonstrukce rozvodny VN odběratele**

S předloženou projektovou dokumentací z 02/2017 pro realizaci na výše uvedenou stavbu souhlasíme. Předmětem projektu je výměna stávající VN technologie odběratele (kobky č. 1 – 6) za nový kompaktní rozváděč Siemens 8DJH MKSTTT). Nový rozváděč bude umístěn do rozvodny VN po částečné demontáži stávající technologie a postupně přepojen. Zhotovitel bude o zahájení prací informovat oblastního technika VN PREdistribuce, a.s. (PREdi) v dostatečném předstihu. V definitivním stavu dojde k přečíslování kobek rozváděče VN PREdi ma 1, 2, 3 a číslování kobek nového odběratelského rozváděče bude navazovat (4, 5,...) – doporučujeme doplnit tento krok do výkresové části a opravit číslování kobek ve výkresu D-02.

K technickému řešení vnitřní instalace a ke stavební části se PREdi nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. V rámci stavby je nutné respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. V těchto pásmech nelze bez souhlasu PREdi provádět zemní práce, zřizovat stavby, nebo umísťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu. Způsob měření a jeho umístění musí odpovídat technickým podmínkám dle ČSN a podnikové normě Pražské energetiky, a.s., MM 501 "Technické podmínky připojení - část A - obchodní měření". Norma je přístupná na webových stránkách PREdistribuce, a.s. v části Podnikové normy (www.predistribuce.cz). Případné konzultace řeší útvar PREdi - oddělení netechnických ztrát, e-mail: podporasp@pre.cz, telefon 267053621, Na Hroudě 4/1492, Praha 10 - Vršovice.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREdi k provádění výkopových prací.

Za dodržení platných norem a předpisů, odpovídá projektant a prováděcí firma.
Platnost tohoto vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

PREdistribuce, a.s.

Svornosti 3199/19a

150 00 Praha 5



Ing. Milan Válek

vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

Kopie: S 24 100