

ing. Václav Koch
ENGIE Services a.s.
Lhotecká 793/3
143 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

email z 2.2.2017

NAŠE ZNAČKA

kř/17/03

VYŘIZUJE/LINKA

Křemen/26705 6575

V PRAZE DNE

7.2.2017

Stanovisko oddělení měření k projektu "Rekonstrukce rozvodny VN TS 7868, VŠCHT"

Dle předložené projektové dokumentace bude při rekonstrukci ponechán stávající příkon **900 kW**.
Pro tento příkon (s možností navýšení na 1140 kW) jsou stanoveny hodnoty:
měřících transformátorů proudu (MTP) – **30/5 A, 10VA, tř.0,5S**.
měřící transformátory napětí (MTN) – **22000/√3/100/√3V, 10 VA tř.0,5**.

Nové měření bude osazeno do schválené skříně USM (např. SM1-PRE, výrobce Energetické strojírny Brno), která se umístí mimo VN část TS (dle PD v 1.PP) a musí být samostatným vodičem přizemněna.

Současně je nutno zajistit (vzhledem k příkonu nad 250kW – měření „A“) analogovou telefonní linku s provolbou na ústředně, která bude přivedena ke skříně měření a slouží pro potřeby denních odečtů.

Celé technické řešení měření elektriny, vstupní pole rozváděče, propojovací vodiče, osazení skříně měření, atd. musí odpovídat podnikové normě

MM 501 Technické podmínky připojení, část A – Obchodní měření. Díl II. Distribuční síť VN a VVN.
Norma MM 501 je dostupná na internetu.

Toto vyjádření má platnost 1.rok a týká se pouze obchodního měření.

S pozdravem

Josef Křemen
PREdistribuce, a. s. - měření a odečty A, B
Sokolská 1264/7, Praha 2
tel.: +420 267 056 575
mobil: +420 602 119 689
e-mail: josef.kremen@pre.cz

PREdistribuce a.s.
Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5



PREdistribuce, a. s.

Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, adresa pro doručování: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 10158
Bankovní spojení: ČSOB Praha, č. účtu: 17494043/0300, IČ: 27376516, DIČ: CZ27376516
telefon: 267 051 111, fax: 267 310 817, e-mail: pre@pre.cz, distribuce@pre.cz, www.pre.cz